

Bescheinigung/Attestation

Basierend auf dem Prüfbericht / based on the test reports / Sur base des rapports d'essais,

Nr. 59014-B001-AgBB-L vom / from / en date du 06.06.2024

erfüllen die Produkte / the products / les produits

CP 643N and CFS-C

hergestellt von / manufactured by / fabriqué par

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH

die Anforderungen / comply with the requirements of / correspondent aux exigence de

- AgBB-Schema / Ausschuss für die gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten (Stand: 2021)

	3 days	28 days
TVOC	< 10 mg/m ³	< 1 mg/m ³
Carcinogenic	< 0,01 mg/m ³	< 0,001 mg/m ³
TSVOC	-	< 0,1 mg/m ³
VOC without NIK	-	< 0,1 mg/m ³
R-Value	-	< 1

Köln / Cologne, 17.09.2024
eco-INSTITUT Germany GmbH



Marc-Anton Dobaj, M.Sc. Crystalline Materials
(Project manager)